

Прокуратурой Черемисиновского района в школах и детском саду проведена проверка исполнения законодательства в сфере пожарной безопасности, по результатам которой установлены нарушения.

В ходе выездной проверки установлено, что в образовательных учреждениях Черемисиновского района допускаются нарушения требований пожарной безопасности, выразившиеся в эксплуатации светильников, размещенных на этажах, со снятыми колпаками (рассеивателями); размещении огнетушителей на стенах на высоте более 1,5 метра, что свидетельствует о несоблюдении Правил противопожарного режима в Российской Федерации.

С целью устранения выявленных нарушений прокуратурой Черемисиновского района в адрес руководителей учреждений образования внесено 6 представлений, а также в отношении ответственных за указанную сферу деятельности лиц вынесено 6 постановлений по делам об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ. Ответственные лица привлечены к административной ответственности в виде предупреждений.

Заместитель прокурора района

Н.Н. Тишин

Ю.Ю. Райкова, +74715921393